

## **Komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Żabicach**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, na podstawie powiadomień o przekroczeniu z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej administratora nad jakością wody z wodociągu publicznego w Żabicach informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym – bakterie grupy coli. **Woda jest nieprzydatna do spożycia.**

---

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania w sanitariatach.