

# **Komunikat w sprawie stwierdzenia niezgodności parametrycznej wody do spożycia dla ludzi z wodociągu w Żabicach**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej dostawcy wodociągu publicznego w Żabicach po przeprowadzonych działaniach naprawczych informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem parametru fizykochemicznego mangan w ilości 88 µg/l, przy najwyższej dopuszczalnej wartości 50 µg/l.

---

Kwestionowany parametr nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez (Dz. U. z 2026 r. poz.748), w związku z czym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi wydano decyzję stwierdzającą niezgodność parametryczną. Przekroczenia ww. parametru nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. barwę, mętność oraz smak i zapach wody. Informuje, że nadal obowiązuje informacja z dnia 06.08.2026 r., zgodnie z którą jakość wody nie spełnia wymagań pod względem parametru mikrobiologicznego liczba bakterii grupy coli. Zaleca się, aby woda przeznaczona do celów spożywczych była przed spożyciem gotowana nie krócej niż przez 2 minuty, a następnie pozostawiona do ostygnięcia (bez przyspieszonego schładzania). Woda po przegotowaniu może być przeznaczona do celów spożywczych, mycia zębów, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia naczyń kuchennych.

Nie wymaga gotowania woda wykorzystywana do innych celów, w tym do kąpieli, prania odzieży, spłukiwania toalet, utrzymywania czystości pomieszczeń. Prowadzone są dalsze badania wody i prace mające poprawić jakość wody.