

Informacja w sprawie pogorszenia się jakości wody do spożycia z wodociągu publicznego w Stańsku zaopatrującego miejscowość Stańsk i Chartów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie sprawozdania z badania próbki wody pobranej w ramach realizowanego nadzoru sanitarnego nad jakością z wodociągu publicznego w Stańsku informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz.748) pod względem parametru mikrobiologicznego liczba kolonii w 22°C w ilości >600 jtk/1ml, zaleca się aby liczba kolonii nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej.

Zaleca się, aby woda przeznaczona do celów spożywczych była przed spożyciem gotowana nie krócej niż przez 2 minuty, a następnie pozostawiona do ostygnięcia (bez przyspieszonego schładzania). Woda po przegotowaniu może być przeznaczona do celów spożywczych, mycia zębów, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia naczyń kuchennych. Nie wymaga gotowania woda wykorzystywana do innych celów, w tym do kąpieli, prania odzieży, spłukiwania toalet, utrzymywania czystości pomieszczeń. Prowadzone są dalsze badania wody i prace mające poprawić jakość wody.